

АКТ

На промывку водонагревателей и трубопроводов

с. Первомайское

«06» августа 2012г.

Объект МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика в лице исполняющего обязанности заведующей детского сада Щенковой Оксаны Сергеевны и представитель подрядчика в лице директора ООО «Аккорд» Никольского Владимира Константиновича

в присутствии представителя теплосети директора «Лесное ЖКХ» Шлыкова Сергея Михайловича составили настоящий акт в том, что на тепловом пункте произведена промывка и пневматическое испытание внутренней тепловой сети здания детского сада по адресу: с. Лесное, ул. Детская №11

промывка производилась методом нагнетания сжатого воздуха в предварительно заполненную холодной водой внутреннюю тепловую сеть здания детского сада и сброс воды и воздуха с обратного трубопровода.

Заключение: Цвет воды – бесцветный.

Водонагреватели и трубопроводы испытаны давлением 0,6 МПа к дальнейшей эксплуатации - внутренняя сеть здания детского сада пригодна.

Представитель заказчика  /О. С. Щенкина/

Представитель подрядчика  /В.К. Никольский/

Представитель теплосети  С.М. Шлыков/

