

АКТ

проверки состояния и условия эксплуатации огнезащитных покрытий

Объект проверки : МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка»

Почтовый адрес : Алтайский край Бийский район с.Лесное ул.Детская, 11

Руководитель : Заведующий МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка»
Гайфулина Н.П.

Основание: проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций,
проведенной 27 июля 2011 г ООО «Спецсервис». Обработка проведена огнезащитным
составом «Оберег-ОБ» (Эконом) и рассчитана на 3 года согласно инструкции завода
изготовителя.

Дата проведения 11 августа 2013 г.

1.Состояние огнезащитных покрытий: При осмотре повреждений огнезащитных
покрытий и поверхности древесины не обнаружено. Внешний вид конструкций не
изменился. Пробы для исследования отобраны из разных мест крыши в соответствии с
нормативным документом «Способы и средства огнезащиты древесины» Руководство-М.: ВНИПО,1999.

2.Условия эксплуатации покрытий: чердачные помещения.

3. Соответствие требованиям нормативных документов: Качество
огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений крыши
обеспечивает II группу огнезащитной эффективности (п.29.17 НПБ 251-98).
Пропиточный огнезащитный состав «Оберег-ОБ» (эконом) соответствует ТУ
2149-001-73958298-2006 требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 16363-98.

4. Испытания проведены: прибором ПМП-1 в соответствии Руководствуем
ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» Руководство-М.: ВНИПО,
1999.

(в том числе проверка имеющейся в акте сдачи-приемки информации)

5. Выводы и предложения: Огнезащитная обработка обеспечивает защиту
деревянных строительных конструкций крыши согласно инструкции завода-изготовителя.

5. Акт составлен на 1 листе в 2-х экземплярах и направлен:

Заведующему МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка» Гайфулина Н.П.

Директору ООО «Спецсервис» Фартун Т. Г.

Комиссия:

Заведующий
МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка»



Директор ООО «Спецсервис»



Гайфулина Н.П./

Фартун Т. Г./

АКТ

проверки состояния и условия эксплуатации огнезащитных покрытий

Объект проверки : МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка»

Почтовый адрес : Алтайский край Бийский район с.Лесное ул.Детская, 11

Руководитель : Заведующий МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка»
Гайфулина Н.П.

Основание: проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций,
проведенной 27 июля 2011 г ООО «Спецсервис». Обработка проведена огнезащитным
составом «Оберег-ОБ» (Эконом) и рассчитана на 3 года согласно инструкции завода
изготовителя.

Дата проведения 11 марта 2013 г.

1.Состояние огнезащитных покрытий: При осмотре повреждений огнезащитных
покрытий и поверхности древесины не обнаружено. Внешний вид конструкций не
изменился. Пробы для исследования отобраны из разных мест крыши в соответствии с
нормативным документом «Способы и средства огнезащиты древесины» Руководство-М.: ВНИПО,1999.

2.Условия эксплуатации покрытий: чердачные помещения.

3. Соответствие требованиям нормативных документов: Качество
огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений крыши
обеспечивает II группу огнезащитной эффективности (п.29.17 НПБ 251-98).
Пропиточный огнезащитный состав «Оберег-ОБ» (эконом) соответствует ТУ
2149-001-73958298-2006 требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 16363-98.

4. Испытания проведены: прибором ПМП-1 в соответствии Руководствуем
ВНИИПО «Способы и средства огнезащиты древесины» Руководство-М.: ВНИПО,
1999.

(в том числе проверка имеющейся в акте сдачи-приемки информации)

5. Выводы и предложения: Огнезащитная обработка обеспечивает защиту
деревянных строительных конструкций крыши согласно инструкции завода-изготовителя.

5. Акт составлен на 1 листе в 2-х экземплярах и направлен:

Заведующему МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка» Гайфулина Н.П.

Директору ООО «Спецсервис» Фартун Т. Г.

Комиссия:

Заведующий
МБДОУ «Лесной детский сад «Аленушка»

/Гайфулина Н.П./

Директор ООО «Спецсервис»

/Фартун Т. Г./

